

**Главное управление МЧС России по Курской области**

(305000, г. Курск, ул. Можаяевская, д. 6, тел. 56-19-17, факс, 56-21-49)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

(305000, г. Курск, ул. Можаяевская, д. 6, тел. 78-77-20; факс 78-77-20)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

**по Суджанскому, Беловскому и Большесолдатскому районам**

(307800, Курская область, г. Суджа, ул. Р. Люксембург, 15, тел. (47143) 2-14-80)

**Предписание N 21/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Юридическому лицу – Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество «Уланковская основная общеобразовательная школа» Суджанского района Курской области

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

в лице директора Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Уланковская основная общеобразовательная школа» Суджанского района Курской области Воробьевой Светланы Алексеевны

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Суджанского, Беловского и Большесолдатского районов Курской области по пожарному надзору № 21 от «22» марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. «01» апреля 2021 года по 14 час. 10 мин. «21» апреля 2021 года

**проведена плановая выездная проверка**

Главным государственным инспектором Суджанского, Беловского и Большесолдатского районов

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Курской области по пожарному надзору Радченко Геннадием Викторовичем

проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

зданий Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Уланковская основная общеобразовательная школа» Суджанского района Курской области, расположенных по адресу: Курская область, Суджанский район, с. Уланок ул. Школьная, д. 6

совместно с Директором Муниципального казенного общеобразовательного учреждения

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

«Уланковская основная общеобразовательная школа» Суджанского района Курской области Воробьевой Светланой Алексеевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Чердачные помещения зданий школы по адресу: с. Уланок ул. Школьная, д. 6 не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4, п.4.8, п.11 табл. 1, п.42 табл. 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования,	01.08.2021	

	подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; п.4, п.9 табл. 1 НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией".		
2	На объекте защиты с массовым пребыванием людей отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «О противопожарном режиме»	01.08.2021

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Суджанского,

(должность, фамилия, инициалы государственного

Беловского и Большесолдатского районов Курской области

по пожарному надзору Г.В. Радченко

инспектора по пожарному надзору)

«21» апреля 2021 года

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

«21» апреля 2021 года



Директор МКОУ «Уланковская ООШ»

Воробьева С.А.

(должность, фамилия, инициалы)

**ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 51-00-22**

(по вопросам неправомερных действий государственных инспекторов и консультаций)